



Вк 0479/ГО
03

**Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020 № 4601

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории городского округа Воскресенск Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Уставом городского округа Воскресенск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории городского округа Воскресенск Московской области. (Приложение.)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Усова Э.А.

Глава городского округа Воскресенск

А.В. Болотников

Верно: заместитель начальника управления
начальник общего отдела



М.А. Горячева
03.12.2020

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 03.12.2020 № 4601

**Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов
на территории городского округа Воскресенск Московской области.**

№ п/п	Наименование защищаемых зданий и помещений	Тип	Огнетушитель	Бочка с водой емкостью 200-250 литров, ведро	Багор, топор, лопата
1.	Индивидуальные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	1 (*)	1, 1, 1
2.	Садовые дома для сезонного проживания	Здание	1 (*)	1 (*)	1, 1, 1 (*)

Примечание:

1. (*) – устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.